МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети»
г.п. р.п. Средняя Ахтуба

Справка
в администрацию г.п. р.п. Средняя Ахтуба

от 01.10. 2025 года.

Питьевая вода, подаваемая МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети» в распределительную сеть р.п. Средняя Ахтуба, по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Из 22 проб исследуемых лабораторией МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети» – 22 соответствуют санитарно – гигиеническим показателям.

Санитарно – гигиенические исследования
сентябрь 2025г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенические нормативы	НД на методы исследований
1	2	3	4	5

Наименование пробы: **Вода питьевая центрального водоснабжения (*II подъем*)**

Водородный показатель pH	7,93±0,17	ед.pH	6 – 9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Нитрит-анион	0,0043±0,0021	мг/дм^3	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитрат-анион	3,23±0,65	мг/дм^3	45,0	ГОСТ 33045-2014
Аммоний	0,358±0,072	мг/дм^3	5,0	ГОСТ 33045-2014
Общее железо	0,156±0,031	мг/дм^3	0,3	ГОСТ 4011-72
Окисляемость перманганатная	2,62±0,37	мг/дм^3	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Общая жесткость	4,85±0,73	Ж^o	7-10	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	Менее 0,58	мг/дм^3	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	20	градусы	20	ГОСТ 31868-2012
Запах	1	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	1/1	балл	2/2	ГОСТ Р 57164-2016

Директор МУП
«Среднеахтубинские Тепловые сети» _____ О.Ю. Полоутенко