МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети»
г.п. р.п. Средняя Ахтуба

Справка
в администрацию г.п. р.п. Средняя Ахтуба

**от 05.11. 2025 года.**

Питьевая вода, подаваемая МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети» в распределительную сеть р.п. Средняя Ахтуба, по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Из 23 проб исследуемых лабораторией МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети» – 23 соответствуют санитарно – гигиеническим показателям.

Санитарно – гигиенические исследования
***октябрь 2025г.***

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | Гигиенические нормативы | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Наименование пробы***:*** **Вода питьевая центрального водоснабжения (*II подъем*)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Водородный показатель pH | 7,90±0,17 | ед.pH | 6 – 9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Нитрит-анион | Менее 0,003 | мг/дм$^3$ | 3,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| Нитрат-анион | 2,92±0,58 | мг/дм$^3$ | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| Аммоний | 0,271±0,054 | мг/дм$^3$ | 5,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| Общее железо | 0,167±0,034 | мг/дм$^3$ | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Окисляемость перманганатная | 2,66±0,37 | мг/дм$^3$ | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| Общая жесткость | 4,95±0,73 | Ж$^o$ | 7-10 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Мутность | 0,63±0,13 | мг/дм$^3$ | 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | 15 | градусы | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Запах | 1 | балл | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Вкус | 1/1 | балл | 2/2 | ГОСТ Р 57164-2016 |

Директор МУП
«Среднеахтубинские Тепловые сети» _____ О.Ю. Полоутенко